

## 質疑応答書

工事名：公立大学法人福岡県立大学体育館屋根防水工事

令和3年12月3日

No.	質 疑	回 答	月 日
1	換気面戸はいらないのか？	既存の屋根により換気可能のため、換気面戸は不要。	令和3年12月1日
2	工期が短いのでは？	令和3年12月16日に入札後、7日以内に落札者と工事請負契約を締結のうえ工事着工し、令和4年3月16日までに施工完了することとしている。 建築資材の入荷に時間を要することも想定されるため、施工完了までの日程を考慮し入札されたい。	令和3年12月1日